

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

3

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

3

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ101.RU.C04964**

Срок действия сертификата по: **25.12.2025**

# ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

ТНВЭД: 8535900008

ОКПД2: 27.33.13.130

## Соединитель болтовой 4СБ

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

## ПАСПОРТ

ЗЭТА.011.010.000 ПС

### 1. Назначение

1.1. Соединители типа 4СБ - это устройства для разборного контактного соединения с гнездовыми выводами в соответствии с ГОСТ 10434-82. Соединители типа 4СБ изготовлены из алюминиевого сплава, со срывными болтами расположенными в один ряд, изготовленными из алюминиевого сплава. Предназначены для соединения диапазона сечений жил кабелей I или II класса по ГОСТ 22483-2012, для силовых кабелей с разным типом изоляции, для напряжения до 10 кВ.



Новосибирская область  
Краснообск г. 2024 г.

## 2. Технические характеристики

- 2.1 Габаритные и присоединительные размеры указаны на Рисунке 1 и в Таблице 1.
- 2.2 Климатическое исполнение УХЛ 1,5.
- 2.3 Напряжение эксплуатации: до 10 кВ.
- 2.4 Материал корпуса: сплав АД16Т1.
- 2.5 Материал болта: сплав Д16Т1.
- 2.6 Состоит из: срывной болт (1), корпус (2).
- 2.7 Рекомендации по монтажу и эксплуатации:
  - 2.7.1 Снимите изоляцию с жилы на расстоянии J.
  - 2.7.2 Зачистите жилу металлической щёткой что бы снять оксидную плёнку.
  - 2.7.3 При монтаже на медную жилу кабеля допускается использовать электро, проводящую смазку типа ЭПС-98 или другую с аналогичными свойствами ми, для дополнительной стабилизации переходного сопротивления.
  - 2.7.4 Установите жилу в корпус и затяните болт от руки.
  - 2.7.5 Произведите затяжку болта до срыва головки, первым затягивается болт дальний от корпуса.
  - 2.7.6 Рекомендуется герметизировать соединение, во избежание попадания влаги, окисления и нарушения контактного соединения.

### Расшифровка обозначения элемента

**ХСБ-Х-XXX**




Таблица 1

Артикул	Наименование	Диапазон сечений жилы, мм <sup>2</sup>	Момент срыва болтов, Н*м	Защитное покрытие	d1	d2	J	L	N
zeta11010	4СБ-1-005	25-50	20-26	Нет	11,2	20	32	66	12
zeta11011	4СБ-2-005	70-120	30-34	Нет	17,2	28	43	89	17
zeta11012	4СБ-3-005	150-240	49-52/56-60	Нет	26,2	38	54	110	22
zeta11041	4СБ-1-100	25-50	20-26	Есть	11,2	20	32	66	12
zeta11042	4СБ-2-100	70-120	30-34	Есть	17,2	28	43	89	17
zeta11043	4СБ-2-001	70-120	30-34	Нет	17,2	27	43	89	17
zeta11044	4СБ-3-100	150-240	49-52/56-60	Есть	26,2	38	54	110	22
zeta11045	4СБ-3-001	150-240	49-52/56-60	Нет	17,2	38	43	110	17